

(様式3)

質 疑 応 答 書

業務名 戸建住宅用ホームエネルギーマネジメントシステム開発業務

質 問 事 項	回 答
ハウスメーカーの連絡先を教えてください。 当社から直接連絡をとってよろしいですか。	ハウスメーカーに対する質問は、本社团法人が一旦お預かりし、ハウスメーカーに確認後、ご回答を致します。
住宅の建築スケジュールを教えてください。	平成25年3月上旬までには、すべての棟で建築完了(受電可能)する見込みとなっております。
住宅建築が遅れた場合、今回のシステムの導入が間に合わない可能性があります。対応は可能でしょうか。	建築工程については、上記と同様の予定ですが、現時点で建築工程の遅れは想定しておりませんが、万が一遅れた場合は別途協議とさせていただきます。
スマートフォンのOSはAndroid以外でもよろしいでしょうか。	OSについては出来る限り多くの開発事業者が参画できることを考え、オープンアーキテクチャであるAndroidを採用ください。
個別機器について、JET認証が必要になりますでしょうか。	JET認証については必ずしも必要ではありませんが、JET認証がない機器の場合は、東北電力との系統連系協議にて個別に承認を得てください。
問い合わせ窓口の営業時間をご教示ください。	平日9-17時となります。
戸建住宅ということですが、クレードルサーバや分電盤などの機器を設置するスペースはありますか。	ハウスメーカーに専用の収納スペースを用意してもらうことになっていきますので、極力、そのスペースに収められるようご調整をお願い致します。
データセンタのラックサイズをお教えてください。	ラックサイズは19インチラック42Uを予定しています。

注1 回答の際は、質問した会社名等は非公表とします。

注2 質問事項の内容等不明な際は、社団法人から担当者様に連絡を差し上げます。

注3 本様式は適宜、行の追加・削除等してください。2ページ以上になっても構いません。